

ПЛАН ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2017-2018 гг.						
№	Предприятия, организации, учреждения	Мероприятия в соответствии с 103 приказом министерства энергетики Российской Федерации	Ответственные исполнители (Ф.И.О. должность)	Сроки исполнения мероприятий	Акт выполненных работ (номер/ дата)	
	ТСН «БОГАТЫРЬ-2»	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	МУП «УЖКХ Щелкино»		выполнено	
		проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	МУП «УЖКХ Щелкино		выполнено	
		разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Теплоснабжающая организация			
		выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	МУП «УЖКХ Щелкино		выполнено	
		состояние тепловых сетей, принадлежакщих потребителю тепловой энергии	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2» Кириязи А.А.	Август 2017г.	выполнено	
		состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2» Кириязи А.А.		Выполнено	
		состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Приборы учета отсутствуют			
		наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2»			
		работоспособность защиты систем теплопотребления	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2» Кириязи А.А.		В наличии проекты на элеваторные узлы	
		наличие пастортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2»		Акт на отсутствие тепловых пунктов	
		плотность оборудования тепловых пунктов	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2»			
		наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2»	Пломбы устанавливаются после проведения		

			Ревизии элеваторных узлов. Сентябрь 2017г.	
	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2» Кириязи А.А.		
	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Собственных ремонтных бригад нет. Привлекается персонал ООО «ЖКХ АЗОВ» согласно договору на ТО с ТСН		
	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	МУП «УЖКХ Щелкино согласно договору на ТО с ТСН		выполнено
	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам	Теплоснабжающая организация		
	К обязательствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил			

Председатель ТСН «БОГАТЫРЬ-2»

А.А. Кириязи