

ПЛАН
подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг по ТСН "Лазурное"
г.Щёлкино (МКД №86-А) на 01.08.2017г.

№№	Мероприятия в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г №103 "Об утверждении Правил готовности к отопительному периоду.	Ответственный исполнитель Ф.И.О.должность	Сроки исполнения мероприятий	Выполнение %
1.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок.	МУ ГПЩ "УЖКХ Щёлкино"	22.04.-15.08.2017г.	0%
2.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	МУ ГПЩ "УЖКХ Щёлкино"	до 15.08.2017г.	0%
3.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.	МУ ГПЩ "УЖКХ Щёлкино"	до 15.08.2017г.	40%
4.	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю, тепловой энергии.	ТСН "Лазурное" МУ ГПЩ "УЖКХ-Щёлкино"	Удовлетворительное 13.04 .2017г.	100%
5.	Проверка состояния утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).	ТСН "Лазурное"	до 15.08.2017г.	50%
6.	Проверка состояния трубопроводов ,арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов .	ТСН "Лазурное "	Ревизия и ремонт до 15.08.2017г.	30%

7.	Работоспособность защиты систем теплотребления .	МУ ГПЦ "УЖКХ Щёлкино "	До 15.08.2017г.	0%
8.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности .	МУ ГПЦ "УЖКХ Щёлкино "	До 15.08.2017г.	0%
9.	Проверка сетей на отсутствие прямых соединений оборудования тепловых сетей с водопроводом и канализацией .	МУ ГПЦ "УЖКХ Щёлкино "	До 15.08.2017г.	0%
10.	Проверка на плотность оборудования тепловых сетей .	МУ ГПЦ "УЖКХ Щёлкино "	До 15.08.2017г.	0%
11.	Наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов .	МУ ГПЦ "УЖКХ Щёлкино "	До 15.08.2017г.	100%
12.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) теплоноситель .	ТСН "Лазурное "	Оплата производится	92%
13.	Наличие собственных и привлечённых ремонтных бригад и обеспеченность их материальнотехническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	МУ ГПЦ "УЖКХ Щёлкино " ТСН " Лазурное " (материалы)	До 15.08.2017г.	70%
14.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и	МУ ГПЦ "УЖКХ Щёлкино "	До 15.08.2017г.	0%

15.	Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам .	МУ ГПЩ "УЖКХ Щёлкино "	До 15.08.2017г.	20%
-----	---	---------------------------	-----------------	-----

Председатель ТСН" Лазурное»



Сергеева Л.Г.