



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЩЁЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
298213, Республика Крым, Ленинский район, г.Щёлкино, дом 109
тел.: 518-6-32 e-mail: shkola_liceum@mail.ru
ОКПО 00791622, ОГРН 1159102001673, ИНН 9111010025, КПП 911101001

Дефектная ведомость
по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 гг

№ №	Мероприятия	Дата	Примечание
1	Осуществить проверку функционирования системы отопления.	май-сентябрь	выполнено
2	Провести ревизию запорной арматуры в элеваторном узле.	Июнь-август	
3	Провести гидropневматическую промывку системы отопления и отопительных приборов на сетях школы.	Июль-август	
4	В подвальном помещении утеплить трубы отопительной системы.	по мере фмнансирования	
5	Установить устройства для выпуска воздуха на всех отопительных приборах	июнь	выполнено
6	Утеплить окна в рекреациях и спецкабинетах, произвести остекление окон (в одну нитку), закрыть вентиляционные люки в подвал.	Август-октябрь	
7	Провести испытания, лабораторные замеры электросетей.	По мере финансирования	
8	Провести инвентаризацию защитных средств (перчатки, коврик резиновый)	По мере финансирования	
9	Проверить исправность средств пожаротушения	апрель-август	выполнено
10	Привести в соответствие требованиям пожарной безопасности пути эвакуации	постоянно	выполнено
11	Установка автоматической пожарной и системы оповещения при пожаре, а также их техническом обслуживании	при наличии финансирования	
12	Провести технический осмотр электрощитовых	май-август	выполнено
13	Провести инструктажи на случай возникновения ЧС	сентябрь	выполнено
14	Провести очистку вентиляционных камер	Май-июль	выполнено
15	Провести испытание оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность (опресовка)	Июль-август	

Директор МБОУ  Н.В.Печерицкая

